


Mastskizze B/2/47

(ohne Maßstab, Maßangaben in Meter)

DRW-S-LG

Datum 13.02.2018

Mastgrundtyp B/2/47, Abspannmast



Bezeichnung	Winkel- gruppe	zulässiger Winkelbereich	Traversenbreite [m]	
			I	II
WA3+6.0	3	140°-120°	8,7	11,6
WA114+4.0	1	180°-160°	9,0	12,0